Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Venezia

Decreto 22/01/2008 n° 37

RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' D'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

Documentazione tecnica di progetto o di rispondenza

Per la commissione elettrotecnica: Leandro Perissinotto, Filippo Bianchi, Giordano Ghezzo, Antonio Toniolo, Roberto Albanese, Egidio Bertiato, Mario Di Bari, Amorino Sovran, Federico Cicutto, Andrea Bertocco, Giorgio Frasson.

MOELLER
We keep power under control.

IMPIANTO ESISTENTE

DOCUMENTAZIONE

IMPIANTO NUOVO

MANUTENZIONE ORDINARIA (art. 2 comma 1 lettera d) → No redazione progetto (art. 10 comma 1)

DOCUMENTAZIONE ESISTENTE

SI → **MANUTENZIONE STRAORDINARIA**
AMPLIAMENTO
TRASFORMAZIONE

NO → **DI.RI.**
DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA
(art. 7 comma 6)

Impianti sollevamento (art. 1 comma 2 lettera f) → **SI**
di cose o persone per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili
→ Si applica D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162 e le altre disposizioni specifiche

SI ← **Impianti idrici (art. 1 comma 2 lettera d)**
di qualsiasi natura e specie

Impianti energia elettrica – Protezione scariche atmosferiche
Automazioni porte e cancelli e barriere (art. 1 comma 2 lettera a)

NO ← (art. 5 comma 2 lettera a) UTENZE CONDOMINIALI con potenza impegnata > 6 kW → **SI**
(art. 5 comma 2 lettera a) UTENZE DOMESTICHE DI SINGOLE UNITA' ABITATIVE
NO ← con potenza impegnata > 6 kW oppure superficie > 400 m² → **SI**

(art. 5 comma 2 lettera c) IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITA' PRODUTTIVE
AL COMMERCIO AL TERZIARIO ED AD ALTRI USI
NO ← quando alimentate a tensione superiore a 1000 V → **SI**
NO ← o con potenza impegnata in bassa tensione > 6 kW o superficie > 200 m² → **SI**

(art. 5 comma 2 lettera d) UNITA' PROVVISTE DI AMBIENTI SOGGETTI A NORMATIVA SPECIFICA DEL CEI,
LOCALI MEDICI o PER I QUALI SUSSISTA PERICOLO DI ESPLOSIONE o "MA.R.C.IO.",
NO ← o IMPIANTI DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE IN EDIFICI con volume > 200 m³ → **SI**

Impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere (art. 1 comma 2 lettera b)
NO ← (art. 5 comma 2 lettera e) Quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione → **SI**

Impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e di refrigerazione comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali (art. 1 comma 2 lettera c)
NO ← (art. 5 comma 2 lettera f) canne fumarie collettive ramificate → **SI**
NO ← e impianti climatizzazione con potenzialità frigorifera ≥ 40.000 frigorie/ora → **SI**

Impianti di distribuzione e utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere b di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali (art. 1 comma 2 lettera e)
NO ← (art. 5 comma 2 lettera g) portata termica > 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate → **SI**
NO ← o impianti di gas medicinali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio → **SI**

Impianti di protezione antincendio (art. 1 comma 2 lettera g)
NO ← (art. 5 comma 2 lettera h) se inseriti in attività soggetta a C.P.I. → **SI**
NO ← e comunque se idranti ≥ 4 e apparecchi di rilevamento ≥ 10 → **SI**

Elaborato tecnico del responsabile tecnico
dell'impresa installatrice
(Art. 7 comma 2)

CARTELLO INFORMATIVO (art. 12)
All'inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti di cui all'articolo 1 l'impresa installatrice affigge un cartello da cui risultino i propri dati identificativi, se è prevista la redazione del progetto da parte di professionisti, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti.

Progetto del professionista
iscritto negli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche
(Art. 5 comma 2)